

10月号の答えは

次の高圧受電設備における地絡保護協調の説明のうち、誤っているものを(1)～(3)の中から1つ選んでください。

(2) 不必要動作は、需要家の高圧ケーブルのこう長が短い場合に発生する

不必要動作は、需要家の高圧ケーブルのこう長が長い場合に発生する

防止対策としては、地絡保護に地絡方向継電器（DGR）を選定する