11 号の答えは

高圧架空引込線の高さについて、誤っているものは(1)

正解 (1) 道路横断 : 路面上 5m以上

(2) 鉄道・軌道横断:レール面上5.5m以上

(3) 横断歩道橋 : 横断歩道橋の路面上3.5 m以上

道路横断は、路面上6m以上とする。